



RIF.	DESCRIZIONE
	Centrale di Rivelazione Incendi
	Quadro di piano sistema EVAC
	Postazione PC con software di supervisione
	Rivelatore di fumo installato a soffitto
	Cavo di collegamento anello di rivelazione di tipo twistato e schermato a norma UNI 9785 resistente al fuoco almeno 30 minuti secondo la CEI EN 50209
	Cavi di collegamento ethernet CAT5e UTP esistenti

**Descrizione del Sistema di Rivelazione Incendi**

L'adeguamento del sistema di rivelazione incendi prevede sia la realizzazione di nuovi loop di rivelazione e controllo completi di centrali di allarme, che il cablaggio e il reindirizzamento delle apparecchiature esistenti verso le centrali di rivelazione esistenti ed installate nel locale antincendio al piano terra.

I nuovi loop di rivelazione saranno costituiti secondo quanto descritto negli elaborati denominati "RI - PA", relativi alle piante di distribuzione dei rivelatori e delle centrali di rivelazione, e agli schemi unifilari - "RI - SUP" e "RI - SPV" - nei quali si rappresentano i collegamenti, oltre che ai rivelatori, anche alle altre apparecchiature attive e passive, quali:

- fermi elettromeccanici per porte;
- pulsanti manuali di allarme;
- rivelatori per condotte aerallische;
- pannelli di allarme ottico/acustico;
- segnalatori acustici;
- servocomandi per il riarmo delle serrande tagliafuoco.

I rivelatori esistenti saranno reindirizzati sulle centrali esistenti che verranno dotate di scheda d'interfaccia ethernet e collegate, tramite la rete LAN esistente, unicamente alle nuove centrali di reparto, ad una postazione PC dotata di sistema di supervisione.

REGIONE CALABRIA

**AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"**

CATANZARO

RIF.	DESCRIZIONE	AUTORE	APPROVATO
<p><b>treengineering</b></p> <p>ing. Pietro SCALAMANDRE p.l. Raffaele LEONE</p>		<p>Progettazione Impianti Tecnologici Torre Castellana, 25 - 88100 CATANZARO www.treengineering.it +39 0961 671758</p>	
<p>Catanzaro</p> <p>Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro</p>		<p><b>3e</b></p>	
<p><b>Adeguamento del P.O. Pugliese</b> ai fini della <b>Prevenzione Incendi - D.M. 19/03/2015</b></p>			
<p>Relatore: <b>RI - SPV</b></p>		<p>Scala: --</p>	
<p>Destinatario: <b>Impianto di Rivelazione</b></p>		<p>Data: <b>27 Ottobre 2017</b></p>	
<p style="text-align: center;">Schema di Supervisione</p>		<p style="text-align: right;">File: <b>ISP_RI - SPV.dwg</b></p>	