



Reparto	Rivelatori		Segnalazione		
	A vista	Controsoffitto	Pulsante di allarme	Allarme Ottico-Acustico	Segnalatore acustico
Chirurgia Uomini	19		2	1	3
Chirurgia Donne	20		2	1	3
Spazi Comuni A	18		2	1	3
Spazi Comuni B	3		1	0	1
Spazi Comuni C	6	2	1	0	1
Gastroenterologia	16		2	1	3
Ambulatori Otorino	43		5	1	4
Blocco Oper. Day Surgery	23	4	2	1	2
Otorino	20		2	1	2

RIF.	DESCRIZIONE
■ ■ ■ ■ ■	Zone d'intervento
■ ■ ■ ■ ■	• Zone con nuovo sistema di rivelazione fumi e nuova centralina di rivelazione da riportare su sistema di supervisione;
■ ■ ■ ■ ■	• Zone con rivelatori esistenti. Realizzazione di nuovo cablaggio fino alle centrali esistenti al piano terra;
■ ■ ■ ■ ■	• Zone di recente realizzazione con sistemi esistenti da riportare sul nuovo sistema di supervisione.
○	Rivelatore di fumo installato a soffitto a vista
○	Rivelatore di fumo installato a soffitto a vista e all'interno del controsoffitto con ripetitore LED
○	Ripetitore LED installato a soffitto
○	Pulsante manuale di allarme incendio
○	Dispositivo di allarme incendio ottico/acustico
—	Canalina metallica per posa cavi
■ ■ ■ ■ ■	Centrale di Rivelazione Incendi
Zone d'intervento:	
■ ■ ■ ■ ■	2.1 Chirurgia Donne.
■ ■ ■ ■ ■	2.2 Chirurgia Uomini.
■ ■ ■ ■ ■	2.3 Gastroenterologia.
■ ■ ■ ■ ■	2.4 Blocco Operatorio.
■ ■ ■ ■ ■	2.5 Ambulatori Otorino.
■ ■ ■ ■ ■	2.6 Otorino.



REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

CATANZARO



REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO

treengineering

ing. Pietro SCALAMANDRE'

p.i. Raffaele LEONE

Progettazione Impianti Tecnologici

Trevano Casoliello, 25 - 88100 CATANZARO

www.treengineering.it

tel. 0961 42138

Comune:	Catanzaro	Comune:	Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"
Via Viniolo Cortese, 25 - 88100 Catanzaro			
<p>Adeguamento del P.O. Pugliese</p> <p>ai fini della</p> <p>Prevenzione Incendi - D.M. 19/03/2015</p>			
Elaborato:	RI - P2	Scala:	1:200
Descrizione:	Rivelazione e Segnalazione Incendi		Data:
Dispositivi di protezione passiva		27 Ottobre 2017	
Piano Secondo		Nome File:	
		ISp_RI.dwg	